

# Zelfcontrole Checklist Brandveiligheid

Naam Instelling:		<table border="1"> <tr> <td>NvT</td> <td>Niet van Toepassing</td> </tr> <tr> <td>NG</td> <td>Niet gecontroleerd</td> </tr> <tr> <td>JA</td> <td>JA</td> </tr> <tr> <td>NEE</td> <td>NEE</td> </tr> </table>	NvT	Niet van Toepassing	NG	Niet gecontroleerd	JA	JA	NEE	NEE
NvT	Niet van Toepassing									
NG	Niet gecontroleerd									
JA	JA									
NEE	NEE									
Adres:										
Contactpersoon:										
Telefoon nummer:										
Datum Controle:										
Overige Informatie:										

Omschrijving voorschrift:		NvT	NG	JA	NEE
<b>Vluchtwegen</b>					
1	Zijn de aanwezige vluchtroutes vrij van obstakels?				
2	Zijn alle nooddeuren zonder sleutel onmiddellijk te openen?				
3	Heeft een deur waarop meer dan 100 personen zijn aangewezen een push balk?				
4	Zijn op alle nooddeuren aan de buitenlucht grenzende zijde de markering 'nooduitgang' of 'nooddeur vrijhouden' aangebracht?				
5	Deuren van overdruktrappenhuis zijn voorzien van sticker 'hard duwen'				
<b>Vluchtrouteaanduiding</b>					
6	Is de verlichting van de vluchtrouteaanduiding (transparant) in werking?				
7	Wat is de laatste keuringsdatum van de vluchtrouteaanduiding?	<b>Datum:</b>			
8	Is de noodverlichting in orde?				
9	Wat is de laatste keuringsdatum van de noodverlichting?	<b>Datum:</b>			
<b>Blusmiddelen</b>					
10	Zijn de blusmiddelen duidelijk zichtbaar opgehangen of ingebouwde blusmiddelen gemarkeerd met een pictogram?				
11	Zijn de brandblusmiddelen onbelemmerd bereikbaar?				
12	Worden de brandslanghaspels jaarlijks gekeurd?				
13	Wat is de laatste keuringsdatum van de brandslanghaspels?	<b>Datum:</b>			
14	Worden draagbare brandblusmiddelen elke 2 jaar gekeurd?				
15	Wat is de laatste keuringsdatum van de draagbare blusmiddelen?	<b>Datum:</b>			
<b>(Feest)versieringen</b>					
16	(Feest)versieringen en stoffering (vitrage, gordijnen o.i.d.), wordt vrijgehouden van kaarsen, spots en andere warmtebronnen?				
17	(Feest)versieringen hangen niet lager dan 2,5m boven een vloer waar mensen zich kunnen bevinden?				
18	(Feest)versieringen zijn geïmpregneerd. Hiervan zijn een certificaat of impregneerbewijs beschikbaar?				
19	Versieringen zoals; textiel, folie en papier is in horizontale toepassing onderspannen met metaaldraad				
<b>Bouwkundige aspecten</b>					
20	Deuren in een rook- of brandscheiding zijn zelfsluitend uitgevoerd en voorzien van een deurdranger? (Let op: deuren valt na openen meteen dicht en sluiten volledig af)				
21	Zijn er deuren in een brand- of rookscheiding die in geopend stand op andere wijze worden vastgezet (wig, keg, stoel, oid.) dan door een kleefmagneet?				
22	Is de stookruimten vrij van opgeslagen brandbare goederen?				
23	Zijn er een beheersprotocol of logboeken beschikbaar waaruit blijkt dat jaarlijks de controle, beheer en herstel van doorvoeringen in brandscheidingen worden uitgevoerd?				
<b>Brandmeldinstallaties</b>					
24	Is er een brandmeldinstallatie (BMI) aanwezig met een rechtstreekse doormelding naar de regionale meldkamer (RAC)?				

Omschrijving voorschrift:		NvT	NG	JA	NEE
25	Wordt de brandmeldinstallatie jaarlijks gecertificeerd onderhouden conform de NEN 2654-1?				
26	Wat is de laatste datum van onderhoud van de brandmeldinstallatie?	<b>Datum:</b>			
27	Is voor brandmeldinstallatie een CCV-inspectiecertificaat afgegeven?				
28	Wat is de datum afgifte van de laatste inspectiecertificaat?	<b>Datum:</b>			
29	Kan het pand op een eenvoudige wijze door de brandweer worden betreden? Voorbeeld: Aanwezigheid van een sleutelkluis of 24-uurs bezetting.				
<b>Organisatorische Aspecten</b>					
30	Is er een actuele ontruimingsplan aanwezig? (conform NEN 8112)				
31	Zijn er voldoende BHV'ers of aangewezen personen om een ontruiming bij brand of calamiteit snel te laten verlopen?				
32	Vinden de ontruimingsoefeningen jaarlijks plaats?				
33	Wat is de datum van de laatste ontruimingsoefening?	<b>Datum:</b>			
34	Zijn de ontruimingsplattegrond(en) voor een ieder duidelijk zichtbaar opgehangen?				
35	Zijn de zichtbare ontruimingsplattegrond(en) nog actueel?				
36	Zijn de slow whoops bij een ontruiming overal duidelijk hoorbaar?				
37	Zijn de zichtbare elektrische voorzieningen onbeschadigd?				
38	Zijn kabels en snoeren op de vloer goed vastgezet om struikel/valgevaar te voorkomen?				
39	Zijn er binnen uw object veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de huidige omgevingsvergunning brandveilig gebruik? (Denk aan: Bouwkundige- en/of functie wijzigingen)				
<b>Opmerkingen en toelichting n.a.v. controle:</b>					

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

<b>Datum:</b>	<b>Handtekening:</b>